

Số: 19 /TB-BVĐKTP

Tân Phú, ngày 15 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện Đa khoa Tân Phú hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, mua sắm “Thiết bị đo điện trở cách điện IR4056-21” với nội dung như sau:

Danh mục hàng hóa mời chào giá chi tiết (*Phụ lục 1 đính kèm*).

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:

1. Bản gốc bảng chào giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu phụ lục 2 đính kèm).

2. Hợp đồng trúng thầu/Hóa đơn, trong đó phải có mặt hàng tương tự của hàng hóa, dịch vụ mời chào giá.

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị/Bệnh viện Đa khoa Tân Phú.
- Địa chỉ: số 609 - 611 Âu Cơ, phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: (028) 36220417 (line 515 hoặc 519).
- Email: bv.tanphu@tphcm.gov.vn
- Thời gian nhận báo giá từ 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 08 năm 2025 đến 11 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 08 năm 2025.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét./.

Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín, có chữ ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ/BVĐKTP;
- TP.TCHCQT/BVĐKTP;
- Ban biên tập website BV (để đăng tin);
- Lưu: VT, TCHCQT, Bttuan.



Nguyễn Thanh Trường



SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 19 /TB-BVĐKTP, ngày 15 / 08 /2025)

TT	Chi tiết công việc	Yêu cầu/ Chỉ dẫn kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Ghi chú
1	- Thiết bị đo điện trở cách điện IR4056-21	-Điện áp đầu ra định mức: 50 V DC, 125 V DC, 250 V DC, 500 V DC, 1000 V DC. -Giá trị chỉ định tối đa hiệu quả: 100 MΩ, 250 MΩ, 500 MΩ, 2000 MΩ, 4000 MΩ -Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên MΩ ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 - 10.00 ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 - 25.0 ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 - 50.0 ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 - 500 ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 - 1000 -Điện trở giới hạn dưới: 0.05 MΩ, 0.125 MΩ, 0.25 MΩ, 0.5 MΩ, 1 MΩ -Bảo vệ quá tải: 600 V AC (10s), 660 V A(10s) -Dải điện áp một chiều: 4,2 V (độ phân giải 0,001 V) đến 600 V (độ phân giải 1 V), 4 dải, Độ chính xác: ±1,3 % rdg. ±4 dgt., Điện trở đầu vào: 100 kΩ hoặc cao hơn -Dải điện áp xoay chiều: 420 V (độ phân giải 0,1 V) / 600 V (độ phân giải 1 V), 2 dải, 50/60 Hz, Độ chính xác: ±2,3% rdg. ±8 dgt., Điện trở đầu vào: 100 kΩ trở lên.	Cái	01	



PHỤ LỤC 2: MẪU CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 19 /TB-BVĐKTP, ngày 15 / 8 /2025)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Tân Phú

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh, số điện thoại liên hệ....., email.....

Căn cứ Thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Tân Phú và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi xin gửi tới quý bệnh viện bảng báo giá như sau:

Stt	Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1							
2							
3							
...							
Tổng cộng:							
Bảng chữ:							

Ghi chú:

- Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
- Giá chào là giá đã bao gồm phí, lệ phí, thuế và vận chuyển.
- Báo giá có hiệu lực:.....kể từ ngày báo giá.
- Nội dung nào không có thông tin nhà thầu để trống.

....., ngày....tháng....năm

Đại diện theo pháp luật

(Ký tên và đóng dấu)

