

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà thầu/công ty

Bệnh viện quận Tân Phú đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy lạnh cho Bệnh viện quận Tân Phú”, kính mời các nhà thầu/công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy lạnh cho Bệnh viện quận Tân Phú.
2. Phạm vi cung cấp: theo phụ lục 1 đính kèm.
3. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 120 ngày kể từ ngày ký.
4. Yêu cầu về chào giá: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác có liên quan.
5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: từ ngày ra thông báo đến **trước 11 giờ 00 phút, ngày 03/6/2025** hoặc đến khi Bệnh viện quận Tân Phú nhận đủ báo giá theo quy định.
6. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá về địa chỉ email: bv.tanphu@tphcm.gov.vn hoặc gửi bản chào giá có ký tên, đóng dấu về Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị, Bệnh viện quận Tân Phú, số 609 - 611 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Người nhận: Huỳnh Thị Kim Thảo (Số điện thoại: 028.54087115 – line 515 hoặc 519).
7. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:
 - Thư chào giá hoặc Bảng chào giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) theo mẫu phụ lục 2 đính kèm;
 - Hợp đồng trúng thầu, trong đó phải có mặt hàng tương tự của hàng hóa, dịch vụ mời chào giá.
8. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD/BVQTP;
- Ban biên tập website BV (để đăng tin);
- Lưu: VT, TCHCQT, Thảo.



Nguyễn Thanh Trường



PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 1289/TB-BVQTP, ngày 26/5 /2025)

STT	Thông số kỹ thuật cơ bản	Thông số kỹ thuật chi tiết máy lạnh	Số lượng
1	Máy lạnh treo tường (1.5 HP – 11.100 BTU)	- Công suất lạnh: 3.26 kW (11.100 BTU/h) - Công nghệ máy nén: Không Inverter (máy nén thường) - Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz - Công suất điện: 933 W - Dòng hoạt động: 4.3 A - Hiệu suất năng lượng theo mùa (CSPF): 3.71 - Lưu lượng gió (3 tốc độ): + Cao: 11.4 m³/phút + Trung bình: 8.3 m³/phút + Thấp: 7.3 m³/phút - Độ ồn dàn lạnh: + Cao: 39 dB(A) + Trung bình: 33 dB(A) + Thấp: 30 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 51 dB(A) - Loại máy lạnh: 1 chiều, hút ẩm - Khử mùi: Lưới lọc bụi - Chế độ gió: Điều khiển lên xuống tự động, trái phải, tùy chỉnh tay. - Tự khởi động lại sau khi có điện: Có - Gas sử dụng: R32 - Remote điều khiển bật/tắt màn hình hiển thị: Có - Tự động chẩn đoán và hiển thị lỗi trên thiết bị - Dàn trao đổi nhiệt có chức năng chống ăn mòn	26 bộ
2	Máy lạnh treo tường (2.0 HP – 17.100 BTU)	- Công suất lạnh: 5.02 kW (17.100 BTU/h) - Công nghệ máy nén: Không Inverter (máy nén thường) - Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz - Công suất điện: 1.63 kW - Dòng hoạt động: 7.9 A - Hiệu suất năng lượng theo mùa (CSPF): 3.27 - Lưu lượng gió (3 tốc độ): + Cao: 18.1 m³/phút + Trung bình: 15.0 m³/phút + Thấp: 11.0 m³/phút - Độ ồn dàn lạnh: + Cao: 45 dB(A) + Trung bình: 40 dB(A) + Thấp: 35 dB(A)	12 bộ

STT	Thông số kỹ thuật cơ bản	Thông số kỹ thuật chi tiết máy lạnh	Số lượng
		- Độ ồn dàn nóng: 52dB(A) - Loại máy lạnh: 1 chiều, hút ẩm - Khử mùi: Lưới lọc bụi - Chế độ gió: Điều khiển lên xuống tự động, trái phải, tùy chỉnh tay. - Tự khởi động lại sau khi có điện: Có - Gas sử dụng: R32 - Remote điều khiển bật/tắt màn hình hiển thị: Có - Tự động chẩn đoán và hiển thị lỗi trên thiết bị - Dàn trao đổi nhiệt có chức năng chống ăn mòn	
3	Máy lạnh treo tường (2.5 HP – 21.000 BTU)	- Công suất lạnh: 6.0 kW (20.500 BTU/h) - Công nghệ máy nén: Inverter - Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz - Công suất điện: 1.66 kW - Dòng hoạt động: 7.7 A - Hiệu suất năng lượng theo mùa (CSPF): 6.45 - Lưu lượng gió (3 tốc độ): + Cao: 14,2 m³/phút + Trung bình: 12.1 m³/phút + Thấp: 9,8 m³/phút + Yên tĩnh: 7,4 m³/phút - Độ ồn dàn lạnh: + Cao: 45dB(A) + Trung bình: 42 dB(A) + Thấp: 37 dB(A) + Yên tĩnh: 27 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: + Cao: 51 dB(A) + Thấp: 44 dB(A) - Loại máy lạnh: 1 chiều, hút ẩm. - Làm lạnh nhanh: Có - Khử mùi: Lưới lọc bụi - Chế độ gió: Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay - Tự khởi động lại sau khi có điện: Có - Gas sử dụng: R32 - Remote điều khiển bật/tắt màn hình hiển thị: Có - Tự động chẩn đoán và hiển thị lỗi trên thiết bị - Dàn trao đổi nhiệt có chức năng chống ăn mòn	4 bộ

PHỤ LỤC 2: MẪU CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 1289 /TB-BVQTP, ngày 26 / 5 /2025)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện quận Tân Phú

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh, số điện thoại liên hệ....., email.....

Căn cứ Thông báo mời chào giá của Bệnh viện quận Tân Phú và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi xin gửi tới quý bệnh viện bảng báo giá như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa	Nhãn hiệu/Kỹ thuật/Xuất xứ/Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
3						
...						
Tổng cộng:						
Bảng chữ:						

Ghi chú:

- Giá chào là giá đã bao gồm phí, lệ phí, thuế.
- Báo giá có hiệu lực: 120 ngày kể từ ngày báo giá.

....., ngày....tháng....năm

Đại diện theo pháp luật

(Ký tên và đóng dấu)

